

平成4年度事業変更認可

主な変更点	<ul style="list-style-type: none"> ・区域の拡張及び廃止 ・鈴子污水ポンプ場1箇所(マホ-IP対応)の廃止と雨水ポンプ場2箇所の追加 		
工事着手	S 32年度		
完成年月日	H 11.3.31		
処理区面積	446ha		
大平処理区	野田排水区	62ha	甲子町第11地割～第13地割、定内町1丁目、野田町1丁目～野田町5丁目
	小佐野排水区	27ha	小佐野町1丁目～4丁目
	釜石排水区	111ha	大渡町1丁目～3丁目、大町1丁目～3丁目、大只越町1丁目、2丁目、天神町、只越町1丁目～3丁目、浜町1丁目～3丁目、東前町、魚河岸、港町1丁目、2丁目
	中妻排水区	74ha	千鳥町1丁目、中妻町1丁目～3丁目、上中島町1丁目～4丁目、住吉町、新町
	鈴子排水区	14ha	鈴子町
	松原排水区	10ha	松原町1丁目～3丁目
	嬉石排水区	22ha	松原町2丁目～3丁目、嬉石町1丁目～3丁目、大平町1丁目
	大平排水区	35ha	大平町1丁目～3丁目、嬉石町3丁目、大字平田第3地割
	小川排水区	54ha	小川町1丁目～5丁目、桜木町1丁目～2丁目、甲子町第14地割～第15地割
	小計	408ha	
上平田処理区	上平田排水区	38ha	大字平田第2地割
下水道計画人口	大平処理区	23,600人	
	上平田処理区	2,300人	
排水区面積	446ha		排水区域は処理区域と同じ
雨水計画	降雨強度 (10年確率)	釜石排水区、鈴子排水区	45.0mm/hr
		中妻排水区	39.6mm/hr
		野田、小佐野、小川、松原、嬉石、大平排水区	43.4mm/hr
		上平田排水区	47.9mm/hr
汚水計画	汚水量	大平	1人1日当り最大494 L 時間最大741 L その他流入水73 L
		上平田	1人1日当り最大400 L 時間最大600 L その他流入水60 L
ポンプ場	汚水中継	3箇所	汐立ポンプ場位置は只越町1丁目 中妻ポンプ場位置は千鳥町1丁目 嬉石ポンプ場位置は嬉石町3丁目
	雨水排除	2箇所	鈴子ポンプ場位置は鈴子町 汐立ポンプ場位置は港町2丁目
処理場数	2箇所	大平下水処理場	大平町3丁目 196.3ha
		上平田下水処理場	大字平田第2地割 33.4ha
処理方法	高級処理	大平下水処理場	活性汚泥法(ステップ・エアレーション法)
		上平田下水処理場	標準活性汚泥法
事業費	11,197,239千円		