

## 大平処理場被災前後比較写真

大7

被災前



破碎機用制御盤  
(汚泥棟地階)

汚泥・ごみ・錆により全損

被災後



被災前



汚泥濃縮・貯留  
槽駆動機  
(汚泥棟一階)

全体水没

被災後



被災前




脱臭装置  
(汚泥棟屋外)

下部の機械装置  
全水没

被災後



被災前



脱臭装置  
(汚泥棟屋外)

下部の機械装置  
全水没

被災後

