令和7・令和8　上水道浄水水質検査結果

※この検査結果は毎年10月に検査を実施している全項目52項目検査でR7年度と比較したものである。

NO		区分	上水道名	釜石上水道													
			浄水施設	甲子浄水場【大舟沢系】		松倉井戸【松倉系】		向定内浄水場【向定内系】		新町第一井戸【野田・小川系】				新町第二井戸【八雲系】		鵜住居第三井戸【鵜住居第三系】	
			給水区域	大松～洞泉・関沢付近		大畑～松倉付近		定内4丁目の一部		野田～小佐野		小川～中小川		新町以東～中妻～大渡～只越～天神町～浜町・東前～嬉石・松原～大平～平田・上平田NT		鵜住居～片岸～両石～箱崎・仮宿	
			採水場所	一の渡消防コミュニティーセンター		坪内口バス停付近		国立釜石病院附近		(有)工藤食品付近		働く婦人の家		平田幼稚園		鵜住居第三配水池付近	
		項目	基準値／年度	R7	R8	R7	R8	R7	R8	R7	R8	R7	R8	R7	R8	R7	R8
1	健康に関する項目	一般細菌	100　個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.004	0.004	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.34	0.24	0.68	0.52	0.3	0.15	0.83	0.75	0.83	0.76	0.57	0.52	0.44	0.58
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14		四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1.4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1．2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—	0.000005未満	—	0.000005未満	—	0.000005未満	—	0.000005未満	—	0.000005未満	—	0.000005未満
21		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22		塩素酸	0.6mg/L以下	0.11	0.14	0.07	0.07	0.1	0.08	0.06	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.08	0.08
23		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	0.006	0.001未満	0.001未満	0.002	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
26		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27		臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	0.009	0.001	0.002	0.005	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
29		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.003	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31		ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0．001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.006	0.007	0.006	0.008	0.008	0.005未満	0.005未満
33	性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005	0.015	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
34		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.010	0.01未満	0.01未満
37		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.2	4.1	4.7	3.9	4.8	4.4	4.4	4	4.5	4.1	4.3	3.8	4.4	4.3
38		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39		塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.5	3.4	3.4	3.5	3.8	3.2	3.4	3.2	3.5	3.0	3.1	3.2	3.4
40		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	40	33	67	59	17	21	60	63	61	54	58	52	29	32
41		蒸発残留物	500mg/L以下	55	56	110	87	52	46	85	82	71	84	88	78	70	56
42		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43		ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46		フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47		有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
48		PH値	5.8以上　8.6以下	7.8	7.5	7.4	7.5	7.3	7.6	7.3	7.5	7.4	7.4	7.2	7.1	7	7.5
49		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51		色度	5度未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52		濁度	2度未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7・令和8　上水道浄水水質検査結果

※この検査結果は毎年10月に検査を実施している全項目52項目検査でR7年度と比較したものである。

NO		区分	上水道名	釜石上水道													
			浄水施設	栗林取水井戸【栗林系】		唄貝浄水場【唄貝系】		尾崎白浜第二井戸【尾崎白浜第二系】		小白浜井戸【小白浜系】		大石浄水場【大石系】		佐須浄水場【佐須系】		橋野井戸【橋野系】	
			給水区域	栗林		唄貝～大橋		尾崎白浜		小白浜～本郷～花露辺		大石		佐須		橋野（太田林）	
			採水場所	栗林消防センター		末端鯖抜き口		尾崎白浜地区消防センター		唐丹公民館		消防屯所		佐須集会所		多目的集会施設	
		項目	基準値／年度	R7	R8	R7	R8	R7	R8	R7	R8	R7	R8	R7	R8	R7	R8
1	健康に関する項目	一般細菌	100　個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3		カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4		水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5		セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6		鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7		ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8		六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10		シアン化物イオン及び塩化シオン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.42	0.21	0.3	0.32	0.88	0.41	0.4	0.3	0.56	0.29	0.23	0.11	0.43	0.49
12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14		四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15		1.4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1．2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20		PFOS及びPFOA	0.00005㎍/ℓ以下	—	0.000005未満	—	0.000005未満	—	0.000005未満	—	0.000005未満	—	0.000005未満	—	0.000005未満	—	0.000005未満
21		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22		塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.09	0.12	0.07	0.17	0.16	0.1	0.09	0.29	0.18	0.3	0.16	0.1	0.08
23		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	0.002	0.007	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.007	0.004	0.005	0.003	0.001未満	0.001未満
25		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.007	0.003	0.004	0.003	0.002未満	0.002未満
26		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.001未満	0.002	0.001未満	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001未満	0.001未満
27		臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.005	0.010	0.010	0.001未満	0.002	0.001	0.001	0.014	0.013	0.014	0.010	0.001未満	0.001未満
29		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001	0.006	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.006	0.003	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満
30		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.005	0.006	0.006	0.004	0.001未満	0.001未満
31		ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
33		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.010	0.005未満	0.010	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007
34		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.04	0.02	0.07	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.03
37		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.3	4.7	3.4	3.1	11	9.3	5.2	5.2	6.7	6.4	6.7	6.5	5.0	5.0
38		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39		塩化物イオン	200mg/L以下	3.7	4	3.0	3.1	14.0	11.0	3.7	4.2	7.4	7.9	6.9	8.0	3.1	3.0
40	性状に関する項目	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	28	21	40	36	36	38	27	34	18	15	16	19	36	43
41		蒸発残留物	500mg/L以下	64	46	60	50	74	67	44	51	41	48	41	48	78	78
42		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43		ジエオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46		フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47		有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3	0.2	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.7	0.3	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満
48		PH値	5.8以上　8.6以下	6.9	7.4	7.9	7.6	6.7	7.1	6.8	7.0	7.3	7.1	7.3	7.2	6.9	7.1
49		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51		色度	5度未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52		濁度	2度未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満