

向定内集会所建設（建築主体）工事に係る設計図書に関する質問回答

No.	該当箇所	質問	回答
1	設計書 13頁	設計書P13にコンクリートの粗骨材25と記載されていますが釜石管内は20としているようです。こちらは20で考えてよろしいのでしょうか。	お見込のとおり20でよろしいです。
2	設計図 S-1	土間コンクリートの呼び強度は、構造設計標準仕様（S-1）によるとFc=21-18-になっていますが、設計書に土間コンクリートの記載がありません。ご教授願います。	設計書のFc21は土間コンクリートを含んでおります。
3	設計書 33頁	設計書P33で敷地造成の盛り土工は購入土とするのか、又は支給土にするのかご教授願います。	支給土となります。
4	設計書 40頁	設計書P40で舗装工事の表層 開粒土AS(13)とありますが、図面上(C-14)では密粒度アスコン(20F)の記載もあります。ご教授願います。	図示のとおり(20F)は機械設備工事範囲となります。雨水排水を考慮するため、敷地内は開粒度仕様としています。
5	設計図 C-15	図面C-15に境界杭設置とありますが、設計書には記載がありません。こちらは計上しなくてもよろしいのでしょうか。ご教授願います。	境界杭は「別途工事」（図左上記載）となります。
6			
7			