

旧小佐野中学校解体工事に係る設計図書に関する質問回答②

No.	該当箇所	質 問	回 答
1	設計書 (単価・歩掛について)	単価使用年月・歩掛摘要年月をご教示お願いいたします。	12月建設物価、12月積算資料、10月建築施工単価、R4建築単価表（協会単価）を採用しております。
2	設計書 共通仮設費(積上げ) 64P	アスベスト粉塵濃度測定の内訳数量をご教示願います。	K-2 解体工事特記仕様書(2)に記載。敷地内4隅において、着工前、作業中×2、作業後での計16検体です。
3			
4			
5			
6			
7			
8			