

旧小佐野中学校解体工事に係る設計図書に関する質問回答

No.	該当箇所	質問	回答
1	工事設計書	産廃処分、運搬費(コンクリート)の積算方法について。 無筋コンクリート類でよろしいか。 また運搬距離は、22.5km以下(処理施設の名称、所在地)についてご教示願います。	・有筋コンクリートでお考えください。 ・処理施設：指定しませんが、参考まで(株)アラス 大船渡市立根町字細野23-3にて算定しております。
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			