

公募型プロポーザルに関する質問と回答

釜石市保健福祉部こども家庭課

業務名：(仮称) 釜石市室内の遊び場施設整備業務

No.	項目	質問内容	回答
1	仕様書 6(1)利用面積	利用面積が 315.78 m ² とあるが、図面上どのエリアになりますでしょうか？斜線エリアでしょうか？区画はどのラインまで可能か。	別紙1平面図の太枠の範囲です。
2	仕様書 8(1)⑤各業務内容の詳細(設計業務)	既存壁撤去とあるが図面上どの壁になりますか？また新たに区画を仕切る壁の設置も必要かと思いますが、既存壁撤去も含めて委託業務内での工事になりますか？	ホームページに既設壁設置工事資料を掲載しましたので、そちらをご確認ください。 また既存壁撤去及び新たに区画を仕切る壁の設置も委託業務内での工事となります。
3	仕様書 5 設置場所の概要	床が垂れ壁ラインから250下がっているが引き渡し状態はどうか。床材、レベル差の見切りも業務内範囲か？また掃除口などの開口部は点検口を設けるなどの必要があるか。	現状の床の場所からになります。(引き渡し状態は現状優先です) 床材、レベル差の見切りも業務範囲内となります。 掃除口などの開口部への点検口の設置については不要です。
4	仕様書 5 設置場所の概要	壁面の引き渡し状態はどうか？壁面の装飾が可能な仕上げ材となっているか。	現在の壁面は白色で装飾等はありません。壁面への装飾は可能です。
5	実施要領 12 現地見学会	現地視察に行けないのですが、現場の写真を頂くことは可能でしょうか？	別紙2をご覧ください。
6	仕様書 8(2)③各業務内容の詳細(施工業務)	遊具や家具を固定するのにアンカー施工をする場合、埋込深度何ミリまで可能か。	スラブ厚が150mmのため、100mmまで可能となります。
7	仕様書 6(2)利用対象者 6(5)利用想定	利用想定として親同伴必須でしょうか？子どもだけの入場はありえる？安全管理は利用者(保護者)の想定でしょうか？ また低学年とあるが10歳までの受け入れと想定してよいか？	利用想定については、保護者同伴とし、安全管理も利用者(保護者)の想定です。 利用対象者については、仕様書に記載のとおり、小学校低学年程度までとします。

No.	項目	質問内容	回答
8	仕様書 6(5)利用想定	子育て向けイベント・セミナー実施を想定されているがどのような団体、内容を実施する想定か。必要とする空間の広さはあるか。	工作教室やお絵描き教室、オーナメント制作等を想定していますが、団体については特に想定はありません。 必要とする空間の広さについても、現時点において特に定めはありません。
9	仕様書 6(6)人員配置	管理人は配置せず定期的な見回り、とあるが、安全管理・清掃・エア系遊具の日常点検は可能か。	清掃や日常点検等が容易に行うことができるものについては可能です。
10	仕様書 8(2)各業務内容の詳細(施工業務)	搬入や設置工事の規制はあるか。 工事は日中で問題ないという理解でよいか。 夜間工事が必要なケースはありますか？	資材・機材の搬出入は開店前までに完了させてください。 設置工事は、基本的には夜間作業となります。ただし、音・においがしない軽作業は日中作業でかまいません。 またエレベーターに入らない長物搬入時は警備員立ち会いが必要となります。