

回答書

件 名：坪内鍋倉線（坪内橋）橋梁補修工事

上記件名の仕様に対する質問について、下記のとおり回答いたします。

No.	質問	回答
1	橋梁点検車について 単 82 号、単 140 号について、見積の 平均価格と記載ありますが、共に空欄に なっており、規格等について積算の参考 になりません。 積算根拠となる資料の公表をご教示 願います。	橋梁点検車の規格は、歩廊式(歩廊幅 0.9m 以内、歩廊長 15.2m 以内)としてお り、単 140 号の内訳は次のとおりです。 〔運転手(一般)：1 人(週休 2 日補正あり)〕 諸経費：労務費の 276%(橋梁点検車賃料 及び燃料費含む)〕
2		
3		
4		
5		