令和8年度実績　燃焼室ガス温度

測定位置：燃焼室出口　　単位：℃

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	最大	1,004	1,016	1,002	999		980	1,018						850℃以上
	最少	935	986	27	934		971	975						
	平均	988	1,000	887	984		975	998						
2号炉	最大	992		992	995	988	987	982						850℃以上
	最少	979		27	975	969	973	969						
	平均	986		897	984	979	979	976						

連続ガス分析計による記録数値

令和8年度実績　集塵器入口ガス温度

測定位置：集塵器入口　　単位：℃

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	最大	160	160	160	160		160	160						200℃以下
	最少	160	160	29	160		160	160						
	平均	160	160	147	160		160	160						
2号炉	最大	160		160	160	160	160	160						200℃以下
	最少	160		34	160	160	160	160						
	平均	160		150	160	160	160	160						

連続ガス分析計による記録数値

令和8年度実績　一酸化炭素濃度（煙突）

測定位置：煙突　　単位：ppm

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	最大	8.9	10.0	9.0	9.8		6.9	8.7						30ppm以下
	最少	3.6	5.5		5.2		5.8	4.3						
	平均	6.4	7.7	7.1	8.0		6.4	5.9						
2号炉	最大	5.1		7.4	8.4	10.1	9.9	7.7						30ppm以下
	最少	3.5			2.0	4.4	5.0	6.9						
	平均	4.5		2.6	4.9	6.5	7.2	7.4						

連続ガス分析計による記録数値

令和8年度実績　排ガス測定結果

測定位置：煙突

		1回目	2回目	
サンプリング月日		1）令和8年4月10日 2）令和8年4月2日	1)令和8年10月5日	管理基準値
結果判明月日		令和8年4月20日	1)令和8年10月20日	
ばいじん	1号炉	0.0005	＜0.0003	0.02g/m3N以下
	2号炉	＜0.0003		

測定位置：煙突

	1号炉	
サンプリング月日		管理基準値
結果判明月日		
ダイオキシン類		0.1ng-TEQ/m3N

測定位置：煙突

		1回目	2回目	
サンプリング月日		1）令和8年4月10日 2）令和8年4月2日	1)令和8年10月5日	管理基準値
結果判明月日		令和8年4月20日	1)令和8年10月20日	
塩化水素	1号炉	＜5	＜4	80ppm以下
	2号炉	＜4		

測定位置：煙突

	2号炉	
サンプリング月日		管理基準値
結果判明月日		
ダイオキシン類		0.1ng-TEQ/m3N

測定位置：煙突

		1回目	2回目	
サンプリング月日		1）令和8年4月10日 2）令和8年4月2日	1)令和8年10月5日	管理基準値
結果判明月日		令和8年4月20日	1)令和8年10月20日	
硫黄酸化物	1号炉	2	＜2	50ppm以下
	2号炉	3		

測定位置：煙突

		1回目	2回目	
サンプリング月日		1）令和8年4月10日 2）令和8年4月2日	1)令和8年10月5日	管理基準値
結果判明月日		令和8年4月20日	1)令和8年10月20日	
窒素酸化物	1号炉	57	61	100ppm以下
	2号炉	58		

※測定回数について

大気汚染防止法並びに廃棄物処理法の定めにより

左記4種類は、年2回、ダイオキシン類は年1回としています。

いずれも第三者機関による測定結果です。